




ZETEL ANTWERPEN
Van der Sweepstraat 3 bus 44
2000 Antwerpen
Tel 03 216 28 90
Fax 03 238 86 65
ZETEL BRUSSEL
Clovislaan 15
1000 Brussel
Tel 02 230 81 82
Fax 02 230 80 08



O ref \_\_\_\_\_

U ref \_\_\_\_\_

VERSLAG NR 63/afafes/b2

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

ADRES INSTALLATIE 353a Haut hafen

Audshydenlaan 36

EIGENAAR Cecilia mi

Adres idem

OPDRACHTGEVER J. P. buba

Adres Rode Kruislaan 58 3130 halle

INSTALLATEUR idem

Adres \_\_\_\_\_

BTW of IK 454 560 014

STROOMLEVERANCIER \_\_\_\_\_
Ref \_\_\_\_\_ Teller nr \_\_\_\_\_
Index \_\_\_\_\_

Datum van het onderzoek 3/4/2007 Aard van het onderzoek gelijkvormigheidsonderzoek - controlebezoek volgens

(AREI art 270) (AREI art 271) (AREI art 276) (ARAB art 262) (TR art 231) (Voorschr stroomlev)

Aard installatie Nieuwe - Uitbreiding - Wijziging - Voorlopig - Verzwaring Type der lokalen LS MHT

Begin werken Fundering vóór-na 1 10 81 - Elektrische installatie vóór-na 1 10 81 - 1 1 83 AREI art 86

Aansluiting Spanning 240/400 V Bescherming van de aansluiting 40 A

Voedingskabel hoofdbord 4 x 10 mm² Alg schakelaar type diffys A 1300 mA

Type van de aardelektrode lus-baren - pennen - horizontale geleider Schema TT

Aantal borden 1, Aantal eindstroombanen 13, RA 2P Ohm, RI tot > 10 MOhm

BESCHRIJVING zie bijhorende schema's

Vastgestelde inbreuken en/of nota's geen

PLICHTEN VAN DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF HUURDERS . Zie keerzijde

- BESLUIT 1 De installatie is conform De algemene ADS werd verzegeld en de eendraads en situatieschema's werden voor gezien getekend
2 De installatie is niet conform
3 De installatie mag in dienst blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde inbreuken en de gepaste maatregelen getroffen worden

DE AGENT-ONDERZOEKER nr + naam + handtekening [Signature]

De directeur,

Carlo Cecilian : Oudstrijderlaan 36 Houthalen

A = Verlichting	2 p 16 A	
B = V Badk + Slpk. 2 (8) + Oosloop	2 p 20 A	30 mA
C = V Lining + Slpk. 2 (8)	2 p 20 A	
D = V Inkom + Lining (5)	2 p 20 A	
E = V Oven	2 p 20 A	
F = V Micro	2 p 20 A	
G = V Wasmachine	2 p 20 A	30 mA
H = V Droogkast	2 p 20 A	30 mA
I = kookplaat	4 p 25 A	
J = V Vaet	2 p 20 A	30 mA
K = V Keuken (5)	2 p 20 A	
L = V Garage + Tuinhuis (6)	2 p 20 A	30 mA
M = CV	2 p 16 A	30 mA
N		
O		

Alg Electriciteitswerken  
J & P  
Rode Kruislaan 58  
B-3520 Houthalen  
Tel: 011/60 27 00 - Fax: 011/60 33 25  
BTW n. 34 560 014

TV6  
05/04/100 f

